

VEIKI - VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft.
Tanúsítási iroda



H-1158 Budapest, Vasgolyó u. 2-4.
Tel: 417-3157, 417-3158 Fax: 417-3163
E-mail: vnl@vnl.hu

TÜZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

A TERMÉK ADATAI:

Megnevezés: Halogénmentes tűzálló kötődoboz rendszer
Típus: PO 105 5P/4, PO 105 5P/10, PO 125 6P/4,
PO 105 6P/10, PO 155 9P/4, PO 155 9P/10.
Gyártó cég: SEZ DK a.s.
A gyártás helye: Stefanika 1831/46, 026 19 Dolny Kubin, Szlovákia
A műszaki dokumentáció jele: FUNCTION IN FIRE EXPERT JUDGEMENT REPORT WITH
CLASSIFICATION FIRES-JR-099-22-NURE: „Cable supporting
system of PohlCon with electrical boxes of SEZ DK a.s. with
halogen-free power and communication cables of companies
Zaklady Kabelowe BITNER Sp. z o.o., and TELE_FONIKA Kable
S.A. (Fires s.r.o. 23.06.2022).
A biztonságos alkalmazás feltétele: A Zaklady Kabelowe BITNER Sp. z o.o., valamint a TELE FONIKA
Kable S.A. kábeleivel szerelt SEZ PO kötődobozok tűzállósági E30-
E90 osztályba sorolását a FIRES-JR-099-22-NURE dokumentum
4.1. pontja tartalmazza.

Tanúsítjuk, hogy a fentnevezett termék a DIN 4102-12:1998-11. jelű
szabvány előírásainak megfelel.

Jelen tanúsítvány a mellékelt, E-0821/VNL jelű Értékelési jegyzőkönyv alapján készült.

Az okiratot SEZ DK a.s. részére állítottuk ki.

Az okirat száma:

821/ VNL

Érvényességi ideje:

2025. március 05.

A kiadás dátuma:

2024. január 15.


Borsos Dávid
Tanúsító




Ferenczi Zoltán
Tanúsítási irodavezető

Az érvényesség csak a tanúsításra benyújtott, gyártási dokumentáció alapján azonosított és vizsgált próbatárgy szerkezetével és anyagminőségével megegyező berendezésekre terjed ki. Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti formájában másolható.
A VEIKI-VNL Kft. tűzoltó készülékek szigetelésének és kábelek lángállósági megfelelőségének, valamint tűzálló kábelrendszerek és tartozékaik megfelelőségének tanúsítására a BM/17633-1/2022 számon kijelölt szervezet.
A NAH által NAH-6-0032/2023 számon akkreditált terméktanúsító szervezet.
Tanúsítási program: VEIKI-VNL-CERT-1A (a mellékelt leírás szerint)