

Műanyag kábeljelölő - KMK 2

1005266

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1005266>



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generálása online katalógusunkból történt. Valamennyi adat a felhasználói dokumentációban található meg. A letöltésekre vonatkozó általános használati feltételeink érvényesek.

Műanyag kábeljelölő, átlátszó, felirat nélkül, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelkeresztmetszet: ≥ 6 mm, szövegmező mérete: 29 x 8 mm



Az Ön előnyei

- Műanyag kábeljelölők beltéri vezetők és kábelek jelölésére és kötegelésére
- Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint egyedileg feliratozza az összes műanyag kábeljelölők behelyezhető lapjait
- A feliratozott behelyezhető lapot a zárósapka óvja meg a szennyeződéstől

Műszaki adatok

A cikk tulajdonságai

Terméktípus	Jelölőtartó kábel
Kivitel	Rögzítőkészlet

Méretek

Szélesség	8 mm
Magasság	8 mm
Hossz	29 mm

Külső méretek

Külső átmérő	6 mm ... 50 mm
--------------	----------------

Az anyagok adatai

Szín	átlátszó
Anyag	Polietilén
Összetevők	szilikon- és halogénmentes
Szilikonmentes	igen

Kábel / vezeték

Kábelfelépítés

Vezeték külső átmérője	≥ 6 mm
------------------------	--------

Környezeti feltételek és élettartam

Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés

Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés)	VDMA 24364:2018-05
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt

UV-állóság

Vizsgálati specifikáció	DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Vizsgálati időtartam	96 h
Eljárás	Mesterséges besugárzás xenon ívlámpával

Hőmérséklet-állóság

Vizsgálati specifikáció	az ANSI/UL 969-2018:03 szabvány alapján
Vizsgálati időtartam	240 h
Rating 80 °C (105 °C)	A vizsgálaton megfelelt

Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben

Vizsgálati specifikáció	az ISO 175:2010 szabvány alapján
Vizsgálati időtartam	168 h

Műanyag kábeljelölő - KMK 2



1005266

<https://www.phoenixcontact.com/hu/termek/1005266>

Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2]	A vizsgálaton megfelelt
Sós víz (350 g/l) [CAS sz. -]	A vizsgálaton megfelelt
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	A vizsgálaton megfelelt
Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1]	A vizsgálaton megfelelt
Metil-etil-kezon (MEK) [CAS sz. 78-93-3]	A vizsgálaton megfelelt
Benzin [CAS sz. 64742-49-0]	A vizsgálaton megfelelt
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	A vizsgálaton megfelelt
IRM 901	A vizsgálaton megfelelt
IRM 902	A vizsgálaton megfelelt
IRM 903	A vizsgálaton megfelelt

Vizsgálat kondenzvíz-váltóklimában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában

Vizsgálati specifikáció	DIN 50018:2013-05
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Klímafokozat	AHT 1,0 S
Ciklusok	2

Sósködvizsgálat

Vizsgálati specifikáció	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Eredmény	A vizsgálaton megfelelt
Vizsgálati időtartam	96 h

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 80 °C
--------------------------------	------------------

Szerelés

Szerelési mód	Kábelkötőzővel szerelhető
---------------	---------------------------

Phoenix Contact 2022 © – minden jog fenntartva
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com