

VEIKI - VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft.
Tanúsítási iroda



H-1158 Budapest, Vasgolyó u. 2-4.
Tel: 417-3157, 417-3158 Fax: 417-3163
E-mail: vnl@vnl.hu

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

A termék adatai:

Megnevezés: Kábelspecifikus tűzálló kötődoboz rendszer

Típus: A rendszer elemei:

- KSK 100 kötődoboz, 6716E, 6720 bilincs, PRAFlaDur® 90 (N)HXH FE180/P90-R (n x 1,5 – 6 mm² n≥2) kábel (PRAKAB s.r.o.).
- KSK 175 PO16 kötődoboz, 6716 E PO. bilincs, PRAFlaDur® (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV (n x 1,5 – 16 mm² n≥2) kábel (PRAKAB s.r.o.).

Gyártó cég: KOPOS KOLÍN a.s.

A gyártás helye: Havlíčkova 432. 280 94 Kolin 4. Cseh Köztársaság

A műszaki dokumentáció jele: FUNCTION IN FIRE EXPERT JUDGEMENT REPORT WITH CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH DIN 4102-12:1998-11. FIRES-JR-134-16-NURE: „Electrical wiring boxes KOPOS, type KSK and 8135 PO with power cables PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.” (FIRES, s.r.o. 06.03.2017.)

A biztonságos alkalmazás feltétele: A PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA s.r.o. cég kábeleiből, a KOPOS cég bilincseiből, valamint a KSK 100, valamint KSK 175 PO16 típusú kötődobozból kialakított kábelrendszerek tűz esetén 90 percen keresztül megtartják működőképességüket.

Tanúsítjuk, hogy a fent nevezett termék a DIN 4102-12:1998-11 jelű szabvány előírásainak megfelel.

Jelen tanúsítvány a mellékelt, E-0486/VNL jelű Értékelési jegyzőkönyv alapján készült.

Az okiratot a KOPOS ELEKTRO KFT. részére állítottuk ki.

Az okirat száma:


589/ VNL

Érvényességi ideje:


2022.március 6.

A kiadás dátuma:

2017.12.19.


Ferenczi Zoltan
Tanúsító




Albert Krisztián
Tanúsítási irodavezető

Az érvényesség csak a tanúsításra benyújtott, gyártási dokumentáció alapján azonosított és vizsgált próbatárgy szerkezetével és anyagminőségével megegyező berendezésekre terjed ki. Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti formájában másolható.

A VEIKI-VNL Kft. tűzoltó készülékek szigetelésének és kábelek lángállósági megfelelőségének, valamint tűzálló kábelrendszerek és tartozékaik megfelelőségének tanúsítására a 35000/14802-1/2016 számon kijelölt szervezet.

A NAH által NAH-6-0032/2015 számon akkreditált terméktanúsító szervezet.

Tanúsítási program: VEIKI-VNL-CERT-1A (a mellékelt leírás szerint)